水質検査結果書

第 25-SE-00075 号
2025 年 4 月 28 日

沼津市本字千本郷林１９０７－８

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業　静岡県56水第2号

有限会社すいほう園　様

静岡県焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 岡 田 国 一

2025年4月22日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2025年4月22日	天候	前日: 晴 当日: 晴	気温	****	水温	****
施設（建物等）の名称	旅館すいほう園			検水の種類	給水		
採水地点（住所及び採水箇所）	沼津市本字千本郷林1907－8			採水時残留塩素	****		
採水者名	伊藤大介		（所属）代表取締役				

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査事項	食品衛生法施行条例に基づく水質検査							
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
	一般細菌	0 CFU/mL						
	大腸菌群	検出しない						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.2 mg/L						
	塩素イオン	12 mg/L						
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	0.5 mg/L未満						
	pH値	7.9						
	味	異常なし						
	臭気	異常なし						
	色度	0.5 度未満						
	濁度	0.1 度未満						
		以下余白						

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	2025年4月22日 ～ 2025年4月25日	検査責任者	技術部長 田村 博
備考			

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いします
試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　TEL 054-621-5003
・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません 。
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025:2017の認定を取得した検査項目です。（検査方法：上水試験方法2020年版 Ⅱ-3 9.2）